



Rapport d'analyses (par échantillon) Autocontrôle Legionelles - 2 - 2024 Projet N° P24-4060, version 1

Commune d'Arnex-sur-Orbe
Rue de la gare 8
1321 Arnex-sur-Orbe
SUISSE

[Cet espace est laissé intentionnellement vide pour commentaires]

Rapport préparé par:



Marine Sassi
Responsable Adjointe de Laboratoire
msassi@scitec-research.com

Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite d'Eurofins Scitec. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

N° échantillon : P24-4060.001
Réf. client : Douches sous-sol grande-salle

Date & heure d'échantillonnage : 30.09.2024 11:40
Date de réception : 30.09.2024
Matrice : Eau

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants ^c	Site ^d
Legionella pneumophila	W	serogroup 2-15 130	CFU/L	01.10.2024 12:20	ISO 11731:2017	24	1	L
Legionella spp	W	130	CFU/L	01.10.2024 12:20	ISO 11731:2017	24	1	L

N° échantillon : P24-4060.002
Réf. client : Douches terrain de football

Date & heure d'échantillonnage : 30.09.2024 11:00
Date de réception : 30.09.2024
Matrice : Eau

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à réception	Qualifiants ^c	Site ^d
Legionella spp	W	<10	CFU/L	01.10.2024 12:20	ISO 11731:2017	21	1	L

^a Incertitude moyenne sur la plage de quantification

^c Nomenclature des qualifiants

- | | |
|--|--|
| 1 – Analyse domaine accrédité ISO 17025 | 5 – Présent dans le blanc d'extraction |
| 2 – Analyse conforme aux standards NELAC | 6 – Critère de recovery invalide |
| 3 – Analyse non certifiable par NELAC | 7 – Résultat non conforme |
| 4 – Analyse sous-traitée | 8 – Flaconnage inadéquat |

Qualifiants 5, 7 à 14 : déviations pouvant affecter la justesse du résultat.

Qualifiants 6, 15 et 16 : effets de matrice possibles.

Qualifiant 18 : Eurofins Scitec n'est pas accrédité pour l'échantillonnage.